



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

МИНИСТЕРСТВО
ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
МЕСКЕН-КОМУНАЛЬ
ХОДЖАЛЫКЪ
НАЗИРЛИГИ

Лукашова Е.И.
СНТ «Домостроитель», с. Мирное,
Симферопольский р-н, Республика
Крым, 297503

Залеская ул., д. 12, г. Симферополь, Республика Крым, 295021
тел.:(3652)500-838,(3652) 500-835 <http://minzhkh@mzhkh.rk.gov.ru>

от 24.03.2026 № Л-8/468/1
на № Л-8/468/1 от 26.02.2026

Уважаемая Елена Ивановна!

По итогам рассмотрения Вашего обращения, поступившего в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (далее – Министерство) Интернет-приёмную Портала Правительства Республики Крым 25.02.2026, по вопросу приёма сетей водоснабжения, расположенных на территории Симферопольского района, с. Мирное, СНТ «Домостроитель», в части компетенции сообщаем.

По информации ГУП РК «Вода Крыма» (далее – Предприятие), по вопросу, сотрудниками Предприятия проведено техническое обследование по результатам которого было определено, что по адресам с. Мирное, ул. № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 9 - все домовладения подключены к сетям водоснабжения глухой врезкой, колодцы с водомерными узлами и запорной арматурой находятся на территории частных домовладений, по адресам с. Мирное, ул. № 8, № 10 - водопроводная сеть проходит по территории частных земельных участков, а также отсутствуют гидранты на водопроводной сети, отсутствуют колодцы в точке подключения абонентов, водомерные узлы абонентов находятся на частной территории.

Учитывая вышеизложенное на сегодняшний день принятие на баланс Предприятия заявленной сети водоснабжения не представляется возможным в виду того, что сети проходят по границам частных земельных участков, врезки к разводящим сетям выполнены наглухо, что является нарушением норм технической эксплуатации систем водоснабжения и правил благоустройства, а также может повлечь аварийную ситуацию (п.11.29. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

С уважением,

Заместитель министра

Е. Коваленко